

## LAPORAN HASIL PENGUJIAN

### Uraian Pengujian

Matriks Contoh : IPAL  
Titik Pengambilan : Air Limbah  
Koordinat : Lat -6.09, Long 106,7  
Metode Pengambilan : Insitu  
Tanggal Pengambilan : 23 Januari 2024

### Hasil Pengukuran Lapangan

Suhu Udara : 26,6°C

### Hasil Pengujian

| No | Paramater            | Satuan | Baku Mutu | Hasil     |
|----|----------------------|--------|-----------|-----------|
| 1  | pH                   | -      | 6,8-8,5   | 6,03      |
| 2  | Kecerahan            | meter  | >3        | >3        |
| 3  | Lapisan Minyak/lemak | -      | Tidak Ada | Tidak Ada |
| 4  | Sampah               | -      | Tidak Ada | Tidak Ada |
| 5  | BOD                  | mg/l   | 6         | 10,7      |
| 6  | Kebauan              | -      | Bau       | Tidak Bau |
| 7  | COD                  | mg/l   | 40        | 50        |

Keterangan : **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021. Lampiran VIII**

Diketahui,  
Ketua Tim Kerja Prasarana dan Sarana



Diki Indra Perdana