


DOKUMENTASI PENGUJIAN AIR LIMBAH DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA BULAN FEBRUARI 2025






Kegiatan pengukuran kualitas Kualitas Air Limbah (IPAL Pelabuhan) pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga memperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Nilai Standar	Nilai Pengujian	
			Bak Awal	Bak Akhir
1	Kebauan	Bau/tidak bau	Tidak Bau	Tidak Bau
2	pH	6,5 - 8,5	8,2	8,3
3	BOD	100	50	50
4	COD	200	100	106
5	Lapisan Minyak	Ada/Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Diketahui :
Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan
Pelayanan Usaha



Sondang Sitompul

Sibolga, 14 Februari 2025
Petugas pada Tim Kerja Tata kelola
dan Pelayanan Usaha

1. Rayati Manik

2. Ipra A. Panjaitan

