

DOKUMENTASI PENGUJIAN AIR LIMBAH DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA BULAN NOVEMBER 2024





14 Nov 2024 09.26.40
Pasir Bidang
Kecamatan Sarudik
Kabupaten Tapanuli Tengah
Sumatera Utara



14 Nov 2024 09.26.54
Pasir Bidang
Kecamatan Sarudik
Kabupaten Tapanuli Tengah
Sumatera Utara



14 Nov 2024 09.26.57
Pasir Bidang
Kecamatan Sarudik
Kabupaten Tapanuli Tengah
Sumatera Utara



14 Nov 2024 09.37.39
Pasir Bidang
Kecamatan Sarudik
Kabupaten Tapanuli Tengah
Sumatera Utara



14 Nov 2024 09.28.31
Pasir Bidang
Kecamatan Sarudik
Kabupaten Tapanuli Tengah
Sumatera Utara




14 Nov 2024 09.37.23
Pasir Bidang
Kecamatan Sarudik
Kabupaten Tapanuli Tengah
Sumatera Utara

Kegiatan pengukuran kualitas Kualitas Air Limbah (IPAL Pelabuhan) pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga memperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Nilai Standar	Nilai Pengujian	
			Bak Awal	Bak Akhir
1	Kebauan	Bau/tidak bau	Tidak Bau	Tidak Bau
2	pH	6,5 - 8,5	8,2	7,9
3	BOD	100	50	50
4	COD	200	100	106
5	Lapisan Minyak	Ada/Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada



Diketahui :
Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan
Pelayanan Usaha



Sondang Sitompul

Sibolga, 14 November 2024
Petugas pada Tim Kerja. Kel. Kerja Tata kelola
dan Pelayanan Usaha

1. Rayati Manik

2. Ipra A. Panjaitan