



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jl. Pembangunan No 2 Kota Pekalongan Telepon : (0285) 410175 Kode Pos 51113
E-mail : labkesdakotapekalongan@gmail.com

Pekalongan, 18 Juni 2025

No. : 400.7.3.1 / III
Periha : Hasil Pemeriksaan Kimia Air Limbah

KepadaYth.
Kepala Kantor PPN
Jl. WR. Supratman No.1
di-
Kota Pekalongan

Disampaikan dengan hormat hasil pemeriksaan laboratorium kami sebagai berikut :

No. Laborat : 0544/KIM-ALi/VI/2025
Sampel : Air Limbah (Air Laut)
Lokasi sampling : Kantor PPN Jl.WR Supratman No 1 Kota Pekalongan
Petugas sampling : Ernawati (Sanitarian Labkesda Kota Pekalongan)
Tanggal sampling : 10 Juni 2025
Tanggal pemeriksaan : 10 Juni 2025
Hasil ini berdasar sampel yang kami ambil :

No.	Parameter	Hasil	Satuan	Kadar Maksimum yang diperbolehkan	Metode Uji
1.	pH	6,94	–	6,0 – 9,0	pH Meter
2.	TSS	30	mg / L	100	Spektrofotometri
3.	BOD ₅ hr	150,8	mg / L	100	BOD Aparatus
4.	COD	526	mg / L	300	Spektrofotometri
5.	Amonia	0,9	mg / L	5	Spektrofotometri

Rujukan Baku Mutu :

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang Baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau pengolahan hasil perikanan yang melakukan lebih dari satu jenis kegiatan pengolahan

Demikian hasil pemeriksaan untuk dapat digunakan seperlunya.



Mengetahui
Kepala UPTD Labkesda Kota Pekalongan

dr. Pratianti Ningrahayu
Pembina
NIP. 19830626 200902 2 004

Pemeriksa

Wido Kustanto
Penata Tk I
NIP.19790608 200501 1 013

Verifikasi oleh : h Dwi N
Validasi Oleh : dr. Pratianti Ningrahayu

Catatan :

- 1. Hasil uji hanya berlaku untuk contoh yang diuji.
- 2. Hasil uji tidak boleh digandakan tanpa izin Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Pekalongan.

Tembusan, dikirim kepada Yth.
1. Arsip