

LAPORAN KEGIATAN
PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN PPN KARANGANTU
MEI 2025


NAMA PETUGAS : AANG RAMADHON
KEGIATAN : PENGUJIAN KUALITAS UDARA
METODE : ALAT SEDERHANA
WAKTU PELAKSANAAN : 28 MEI 2025

HASIL:

1. RUANG OPERASIONAL

No.	Parameter	Hasil	Standar Baku	Keterangan
1	CO ₂	405 ppm	350 - 700 PPM (WHO, 2005)	Sesuai
2	PM _{2.5}	28 µg/m ³	<150,4 µg/m ³ (Permen LHK No P.14/2020)	Sesuai
3	TVOC	0.015 Mg/m ³	<0,34 mg/m ³ (PMK 1077/2011)	Sesuai
4	HCHO	0.014 Mg/m ³	<0.12 mg/m ³ (PMK 1077/2011)	Sesuai
5	KELEMBAPAN	51%	40-60 % Rh (PMK 1077/2011)	Sesuai
6	SUHU	27.7	18 - 30 (PMK 1077/2011)	Sesuai

dokumentasi:



Mengetahui,
Kepala Tim Kerja TKPU
PPN Karangantu

Murlian Aprianto

Petugas:

1. Aang R